

Einzelraum- Regelungssystem

Wärme- anforderungstaste



Stand: 06/2005

KURZINFORMATION

ENFT 20.0

**Wärmeanforderungstaste
multifunktional**

Anwendungen

In einzelraumgeregelten Räumen des Systems ERR, deren Nutzungszeit stark variiert; ohne Zutritt zur zentralen Steuerung

Funktionen

Kurzer Tastendruck aktiviert Heizung für vorgegebene Dauer; Betriebsanzeige leuchtet; Anzeige blinkt 5 Minuten vor Ablauf; langer Tastendruck (5 Sekunden) schaltet Heizung ab; langer Tastendruck (10 Sekunden) schaltet Zeitprogramm für den Tag ab.

Technische Änderungen vorbehalten